

Nachweis

Eignung von Türdrücker und Türkäufe gemäß EN 1906 : 2012 – Anhang A

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 20-001821-PR01

(GAS-G03-11-de-01)



Auftraggeber **MEGA GOSSAU AG**
Langfeldstr. 6
9201 Gossau
Schweiz

Grundlagen

EN 1906 : 2012; Anhang A –
Schlösser und Baubeschläge –
Türdrücker und Türkäufe –
Anforderungen und Prüfverfahren

Bauprodukt	Schutzbeschlag für einbruchhemmende Türen
Bezeichnungen	Sicherheits-Langschild MEGA Art-Nr. 35.488 Material Schild: Zn Al 4 Cu 1 Entfernung: 74 mm / 78 mm / 94 mm Lochung: ohne oder mit Schweizer Rundzylinder ohne Zylinderabdeckung Ausführung: Langschild-Langschild (außen auch ohne Zylinderlochung)
Leistungs- relevante Produkt details	Befestigung: 5 Schrauben M5 x 45 mm Der Bohrschutz wird über eine eingelegte Bohrschutzplatte sicher gestellt.
Besonderheit	

Prüfbericht Nr.
215 29995 vom 14.06.2005

Konstruktionsunterlagen in
Anlage 1.

Gültigkeit

Die Gutachtliche Stellungnahme
verliert ihre Gültigkeit mit der
Gültigkeit einer der o. g.
Grundlagen (Normen oder
Prüfberichte).

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012; Anhang A - Einbruchschutz

Klasse 2

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise
zur Benutzung von ift-Prüfdoku-
mentationen“.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

15.07.2021

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 7 Seiten.

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage
Anlage 1 (5 Seiten)